



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Плесецком районе возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека



20 января 2020 года днем в городе Мирный при производстве работ в составе бригады электромонтеров по обслуживанию трансформаторной подстанции 54-летний электромонтер смертельно поражен электрическим током. У следствия есть основания полагать, что, несмотря на наряд-допуск для выполнения работ в электроустановке, подача электроэнергии отключена не была, что повлекло гибель человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

24 Января 2020

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1431669>